

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



# ziegel

## PRODUKT - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 057-02E-W2855/21-2021

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt:

**stranggepresstes  
Klinkerriemchen  
PE NF  
mit Mangan  
Werkmaß: 240 x 71 x 14 mm  
Allb-2 ; UGL ; Natur  
zur Verwendung als Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich**

**Wasseraufnahme:  
Kochverfahren**

nach DIN EN ISO 10545-3 **6 < Eb ≤ 10 M-%; Allb**  
nach DIN EN 772-21 **≤ 6 M-%**

**Max. Porenradien:**

nach DIN 66133 **> 0,2 µm**

**Porenvolumen:**

nach DIN 66133 **> 20 mm<sup>3</sup>/g**

**Frost-Tauwechselbeständigkeit:  
nachgewiesen**

nach DIN EN ISO 10545-12 **100 FTW**

**Scherbenrohddichte:**

**MW: ≥ 1,900 kg/dm<sup>3</sup>  
kl.EW: ≥ 1,800 kg/dm<sup>3</sup>**

des Herstellwerks:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.  
Klinkerwerk  
Werk Sroda Slaska  
ul. Ceramiczna 2  
PL-55-300 Sroda Slaska

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach **DIN EN 14411** dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung durch die anerkannte Überwachungsstelle veranlassten Produktprüfung der / den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß den Bestimmungen der

**DIN EN 14411: 2012-05 und  
DIN 18515-1: 2015-05**

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Crimmitschau, 11.03.2022

  
Dipl.-Ing. Frank Pohle  
- Leiter der Zertifizierungsstelle -



*Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen, das Bauprodukt selbst oder dessen Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.*